

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ХМЦ

АО «Кольская ГМК»

_____ В.В. Волков

А К Т

10 июня 2021

№ ПС-1060/001-акт

По результатам опытно-промышленных испытаний горизонтальных центробежных насосов «Метаросса 50MZ-31» за период эксплуатации с даты установки с 01.11.2020 по 01.03.2021 (4 месяца)

Основание: программа проведения в ВСП АО «Кольская ГМК» локальных промышленных испытаний горизонтального центробежного насоса «Метаросса 50MZ-31 для агрессивного шлама» производства ООО «Метаросса инжиниринг».

Составлен комиссией:

Председатель: Зам, начальника цеха по ТО ЦСО ХМЦ ООО «Печенгастрой»- Чуприна А.В.

Члены комиссии: 1. Гл. специалист по надёжности- Гаврилов В.В.

2. Мастер по обл. оборудования – Пугин В.А.

3. Гл. инженер ХМЦ – Кириллов А.Г.

4. Начальник УФОХР ХМЦ – Цвырко А.Л.

15.марта 2021 года комиссия провела обследование горизонтального центробежного насоса «Метаросса 50MZ-31 установленного - МЦ ШУ, лопастная мешалка №2, распульповка и подача пульпы ОХР на флотацию.

В ходе обследования установлено:

1. При визуальном осмотре горизонтального центробежного насоса «Метаросса 50MZ-31 дефектов корпуса, уплотнений, рабочего колеса и подшипников не выявлено.
2. Течей рабочего раствора не обнаружено.
3. Производительность насоса соответствует заданным параметрам.

Вывод:

На основании результатов обследования комиссия считает горизонтальный центробежный насос «Метаросса 50MZ-31 на момент осмотра испытания выдержал. Насос показал надёжность, нужную производительность и соответствие требованиям к данному виду оборудования в заданных условиях эксплуатации.

Председатель комиссии: Чуприна А.В.

Члены комиссии: Гаврилов В.В.

Кириллов А.Г.

Цвырко А.Л.

Пугин. В.А.